



永仁县人民医院柴油发电机组采购、安装、调试采购项目

更正通知

各投标人：为保证项目的顺利实施，经采购人商议，招标文件中“（三）技术参数”做如下更正通知：

（三）技术参数

柴油发电机组数据			
发电机组	国产	机组额定功率(KVA/KW)	875/700
输出电压(V)	400/230	输出电流(A)	≥1260
接线方式	三相四线	功率因数	0.8(滞后)
启动方式	24V 直流电启动	频率(Hz)	50
机组重量(kg)	≥6500	机组尺寸(长×宽×高)	4400x1670x2310mm
额定转速(Rpm)	1500	发动机最大功率(KW)	≥787
气缸数	6	气缸排列方式	直型
缸径×行程(mm)	200x210	气缸总容积(L)	39.584
进气方式	涡轮增压	压缩比	≥13.5: 1
调速系统	电子调速器	燃油系统	直喷式
燃油	中国 0#轻柴油	100%负载燃油消耗量(L/h)	145
润滑油规格	15W/40CD	润滑油消耗量(L/h)	0.5燃油消耗
润滑油总容量(L)	72	冷却液容量(L)	126
发动机冷却方式	满足环境温度 40° C 散热器，皮带驱动冷却风扇		
功率(KVA/KW)	875/700	励磁方式	无刷
绝缘等级	H	防护等级	IP23
空载电压调整范围	≥±5%	稳态电压调整率	优于±1%
效率(%)	98.5	电压控制方式	AVR
控制系统			

具有自动起动功能，液晶显示三相电压、电流、水温、油压、转速等参数，并提供高水温、低油压过载等保护功能

二、本项目竞争性谈判文件中涉及以上条款的内容按上述更正内容执行。

三、其余内容均不变。

采购人：永仁县人民医院



采购代理：云南华宇工程造价咨询有限公司



2018年04月26日